

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
**BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Số: **762** /BQLKV- QLHT,KT

V/v thi công hoàn thiện hệ thống Hạ
tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đông
Nam Thủy An.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày **25** tháng **06** năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Linh;

Qua theo dõi tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, vừa qua Công ty đã tích cực thi công hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tuy nhiên qua quá trình kiểm tra hiện trường, đề nghị Công ty trong quá trình thực hiện dự án cần lưu ý một số nội dung sau:

- Tập trung xử lý dứt điểm hệ thống thoát nước ở tuyến đường lô K để đảm bảo thoát nước cho tuyến đường này và đảm bảo an toàn cho người dân (nội dung này người dân đã phản ánh nhiều lần trên trang tuongtac.thuathienhue.gov.vn và Ban cũng đã có nhiều văn bản nhắc nhở);

- Sớm tiến hành hoàn thiện lắp đặt các nắp hố ga, tấm chắn rác để tránh nguy hiểm cho người dân trong khu vực; nạo vét các hố ga, cống thoát nước để đảm bảo các đoạn tuyến bị tắc nghẽn trong mùa mưa sắp đến; sửa chữa các nắp hố ga nhằm thuận lợi trong quá trình duy tu bảo dưỡng sau này (hiện nay các nắp hố ga nằm âm dưới mặt vỉa hè);

- Kiểm tra, sửa chữa các bó vỉa bị sứt mẻ, không đúng cao độ;

- Cần sớm triển khai thi công các hạng mục phụ thuộc nhiều vào thời tiết, các hạng mục để phục vụ nhu cầu tối thiểu cho người dân như: hệ thống cấp điện, bể xử lý nước thải ...

- Trong quá trình thi công, không được trộn bê tông trên mặt đường nhựa và phải tiến hành bảo dưỡng bê tông sau khi đổ;

- Nghiêm túc thực hiện rào chắn, đặt biển báo các vị trí đang thi công, các vị trí nguy hiểm; đồng thời phải có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động;

- Thực hiện di dời đường dây điện ra khỏi phạm vi các lô đất trong dự án;

- Phối hợp với các đơn vị viễn thông đầu tư hệ thống cống bể ngầm để cung cấp dịch vụ cho người dân;

- Ngoài ra, do các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được thi công đã lâu nên đề nghị Công ty kiểm tra, đánh giá các hạng mục khác để có kế hoạch thi công, sửa chữa khắc phục.




Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công ty liên hệ đồng chí Phan Đức Phú Sĩ – Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, kỹ thuật (Số điện thoại: 0934.733.739) để cùng phối hợp, xử lý.

Trên đây là một số ý kiến của Ban, đề nghị Công ty có kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLHTKT.



Hoàng Tiến Minh

