

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số : 210./BQLKV-QLHT,KT.

“V/v giải quyết phản ánh của người dân về hệ thống điện chiếu sáng tại Khu đô thị mới Mỹ Thượng”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Ngày 04/02/2020 Ban nhận được Văn bản số 99-CV/VNECO-BQLDA của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Viết tắt là Tổng Công ty) về việc khắc phục một số tồn tại phục vụ Tết Canh Tý tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng. Theo đó Tổng Công ty báo cáo đã khắc phục cơ bản các tồn tại như rào chắn các hố ga thoát nước bị mất nắp, rác thải được vận chuyển và vận hành hệ thống điện chiếu sáng (với công suất khoảng 50%-70%) từ ngày 22/01/2010 (nhằm ngày 28/12/2019 âm lịch). Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra hiện trường một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn còn tồn tại, chưa được khắc phục triệt để. Liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng của khu vực còn nhiều tồn tại cần phải xử lý, cần phải khắc phục sớm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các vấn đề cần xử lý gấp về hệ thống điện của khu vực như: xử lý các dây điện, dây tín hiệu treo tạm tại trên cột đèn chiếu sáng; kiểm tra đầu tư tủ điện điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng thông minh để dễ dàng giám sát, điều khiển thời gian bật tắt đèn theo thời gian; kiểm tra sửa chữa, thay thế những vị trí đèn không đủ (trước mắt ưu tiên tại các vị trí có người dân sinh sống, và tại các vị trí ngã 3, ngã 4); sửa chữa, thay thế các vị trí cột đèn bị nghiêng ngã, hư hỏng; kiểm tra, sửa chữa, thay thế các cầu đấu, domino, hệ thống an toàn tiếp địa.

Ngày 23/02/2020, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân qua trang web: tuongtac.thuathienhue.gov.vn có nội dung về việc “Khu A đô thị Phú Mỹ Thượng, cột đèn đường bị hỏng đã lâu” và “Cột đèn khu A Đô thị Mỹ Thượng bị cháy, đồng thời thời gian mở đèn chiếu sáng không hợp lý”. Qua kiểm tra hiện trường, nội dung phản ánh của người dân là đúng thật tế.



Vậy, để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, an toàn điện cho người dân trên khu vực, Ban kính đề nghị Tổng Công ty gấp rút kiểm tra, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng và báo cáo về Ban trước ngày 10/3/2020.

(Thông tin cụ thể về nội dung phản ánh, kiến nghị xem tại trang web: tuongtac.thuathienhue.gov.vn).

Trân trọng./. alanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Minh Khang

