

Số: 140./TB-DLPV

Phú Vang, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO AN TOÀN ĐIỆN

Kính gửi :

- Chủ tịch UBND xã Hương Phong;

- Ông: Trần Túy

Thưa Ông, Hương Phong, Hương Phố

Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ đường dây trung thế 472 Huế 3.

Công trình xây dựng của hộ Ông

tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp tại khoảng cột M.T. 5.2 - 5.3
Sew. thanh rở FLO 922-711813 Thuan An Xi 922 Huế 3

Hiện tại điểm cao nhất của công trình đến đường dây đang mang điện khoảng mét.

Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản trong nhân dân và ổn định cấp điện liên tục trên địa bàn. Điện lực Phú Vang kính thông báo an toàn điện đến hộ gia đình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (theo điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ) với các nội dung sau:

+ Chú ý đảm bảo khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 3 mét.

+ Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau:

Lắp đặt ăng ten, thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi chạm vào đường dây điện cao áp.

Thả điều, vật bay gần công trình điện có khả năng gây sự cố lưới điện.

Không được coi nói công trình dưới đường dây điện.

Nếu quý khách hàng vi phạm các nội dung Điện lực đã thông báo làm ảnh hưởng độ tin cậy cung cấp điện, ảnh hưởng đến tính mạng con người thì quý khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điện lực Phú Vang rất mong nhận được quan tâm, phối hợp của UBND xã Hương Phong và các hộ gia đình.

Nơi nhận

-Như trên ;

-Lưu: DLPV.

Người nhận thông báo

Trần Túy



Trần Duy Hưng

Số 135./TB-DLPV

Phú Vang, ngày 17 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO AN TOÀN ĐIỆN

Kính gửi :

- Chủ tịch UBND xã Hương Phong;

- Ông: La Hùng

Thị trấn, thị trấn, thị trấn, thị trấn

Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ đường dây trung thế 472 Huế 3.

Công trình xây dựng của hộ Ông La Hùng

tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp tại khoảng cột 52 - 2 x 55
Sau nhà và 720 92-2/1813 Thuận Đạo XT 472 Huế 3

Hiện tại điểm cao nhất của công trình đến đường dây đang mang điện khoảng mét.

Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản trong nhân dân và ổn định cấp điện liên tục trên địa bàn. Điện lực Phú Vang kính thông báo an toàn điện đến hộ gia đình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (theo điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ) với các nội dung sau:

+ Chú ý đảm bảo khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn **3 mét**.

+ Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau:

Lắp đặt ăng ten, thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi chạm vào đường dây điện cao áp.

Thả điều, vật bay gần công trình điện có khả năng gây sự cố lưới điện.

Không được cơi nới công trình dưới đường dây điện.

Nếu quý khách hàng vi phạm các nội dung Điện lực đã thông báo làm ảnh hưởng độ tin cậy cung cấp điện, ảnh hưởng đến tính mạng con người thì quý khách hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điện lực Phú Vang rất mong nhận được quan tâm, phối hợp của UBND xã Hương Phong và các hộ gia đình.

Nơi nhận

-Như trên ;

-Lưu: DLPV.

Người nhận thông báo

La Hùng

La Hùng



Trần Duy Hùng