

Số: 73/BC-QLĐT

Phú Lộc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh về tuyến điện chiếu sáng La Sơn – Nam Đông

Thực hiện Công văn số 1339/UBND-NC ngày 31/03/2020 của UBND huyện về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh về tuyến điện chiếu sáng La Sơn – Nam Đông “ Khu công nghiệp La Sơn điện không sáng đoạn từ Công ty Vitto ra dân cư hàng quán đông lại không sáng, đoạn không dân lại sáng...; Về vấn đề này Đội Quản lý đô thị xin báo cáo như sau:

Đội đã thuê nhân công kiểm tra, tìm nguyên nhân và phát hiện tuyến bị chập pha đoạn từ Công ty Vitto ra tới mương nước, hiện đã sửa chữa tuyến điện chiếu sáng nói trên, đưa tuyến hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu: VT.

ĐỘI TRƯỞNG

Nguyễn Hình