

**TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTHPC-CNTT

V/v Tuân thủ nghiêm quy định về
khoảng cách an toàn treo cáp thông tin
trên cột điện

Kính gửi:

- Viễn Thông Thừa Thiên Huế (VNPT);
- Viettel Thừa Thiên Huế - CN Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- Chi nhánh công ty TNHH Viễn thông FPT miền Trung tại Huế;
- Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist;
- Chi nhánh Huế - Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Đầu tư PITC;
- Công ty Cổ phần hạ tầng CMC Chi nhánh Miền trung.

Qua kiểm tra hiện trường, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) đã phát hiện một số trường hợp cáp thông tin treo cột vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện và cáp thông tin vượt đường không đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, nguy cơ gây sự cố mất điện diện rộng cũng như tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, một lần nữa, PC Thừa Thiên Huế đề nghị các quý đơn vị sử dụng cột thực hiện nghiêm:

- Trình tự, thủ tục giải quyết triển khai, treo tháo cáp thông tin trên cột điện (công văn số 6868/TTHPC-CNTT ngày 24/10/2017).
- Quy định về khoảng cách an toàn với lưới điện, các phần tử mang điện đang vận hành, cụ thể như sau:

TT	Loại dây và điện áp đang vận hành	Cáp có dây gia cường bằng kim loại	Cáp có dây gia cường bằng phi kim loại hoặc cáp ADSS
1	Đường dây 22kV, dây trần	2 m	0,7 m
2	Đường dây 22kV, dây bọc	1,5 m	0,7 m
3	Đường dây 0,4kV dây trần	0,5 m	0,4 m
4	Đường dây 0,4kV cáp vặn xoắn	0,25 m	0,25 m

Vậy, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thông báo và đề nghị các đơn vị sử dụng cột nghiêm túc phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT&TT (thay báo cáo);
- Giám đốc Công ty;
- Các Điện lực (để biết);
- Lưu: VP, CNTT_{AnhNH3}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**