Người ký: Sở Xây dựng
Email: sxd@thuathienhue.gov.vn

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
**SỞ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2373 /SXD-CCGĐ

*Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2020*

V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An.

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch Mỹ An

Ngày 07/8/2020, Sở Xây dựng đã nhận được thư phản ánh của công dân qua hệ thống Hue-S với nội dung sau *"Nhà thầu xây dựng ở Suối nước nóng Mỹ An, 12h trưa ngày 08/2020 xả xà bần gây ồn và bụi mù trời gây ảnh hưởng người dân sống xung quanh. Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Vang"*.

Để bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần du lịch Mỹ An thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng và thực hiện theo đúng Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Phú Vang chấp thuận; cụ thể:

- Phải dùng ống để đưa giải hạ, xà bần từ các tầng trên xuống đất và bốc lên xe vận chuyển đến bãi thải đúng quy định.

- Bao che, che chắn công trình để không gây ra bụi cho môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh.

- Hạn chế tiếng ồn: Sử dụng các thiết bị thi công ít gây ra tiếng ồn, hạn chế thi công gây tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 12-13 giờ 30 và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đề nghị Công ty cổ phần du lịch Mỹ An nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục về Sở Xây dựng trước ngày 17/8/2020./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Hue-S;
- Thanh tra Xây dựng;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu CCGĐ, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

**Nguyễn Phước Bửu Hùng**