

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3334/SXD-CCGD

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2020

V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình Chung cư Aranya.

Kính gửi: Công ty cổ phần Aranya Việt Nam

Ngày 26/10/2020, Sở Xây dựng đã nhận được thư phản ánh của công dân qua hệ thống Hue-S với nội dung sau “*Chung cư đang xây dựng Aranya phường Xuân Phú thấy không có lưới bảo hộ. Nguy cơ trong quá trình xây dựng dễ rơi vật liệu xây dựng xuống dưới gây nguy hiểm cho cư dân đang sinh sống ở đây*”.

Để bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình Chung cư Aranya; Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần Aranya Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng và thực hiện theo đúng Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Phú Vang chấp thuận; cụ thể:

- Bao che, che chắn công trình để không gây ra bụi cho môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh.

- Phải dùng ống để đưa giải hạ, xả bẩn từ các tầng trên xuống đất và bốc lên xe vận chuyển đến bãi thải đúng quy định.

- Hạn chế tiếng ồn: Sử dụng các thiết bị thi công ít gây ra tiếng ồn, hạn chế thi công gây tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ 30 và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đề nghị Công ty cổ phần Aranya Việt Nam nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục về Sở Xây dựng trước ngày 31/10/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hue-S;
- Thanh tra Xây dựng;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu:CCGD, VT

kepl

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phước Bửu Hùng