

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh
nước thải sinh hoạt trên địa bàn xã

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã nhận được Công văn số 4453/UBND-TNMT, ngày 07/10/2020 của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh kiểm tra, xử lý, báo cáo phản ánh nước thải sinh hoạt tại xã Lộc Sơn. Nội dung được phản ánh của người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế nội dung như sau: *“Ngay đoạn ngã ba La Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, con đường thành con mương. Nhiều hộ gia đình phải sống chung với nước thải sinh hoạt hôi thối được thải ra, sự việc được người dân báo và viết đơn gửi cho cơ quan chính quyền xã Lộc Sơn hơn 2 tháng mà chưa được giải quyết”*

Ủy ban nhân dân xã Lộc Sơn xin báo cáo như sau:

1. Vị trí mà theo phản ánh của người dân: ở khu vực chợ La Sơn, tuyến Quốc lộ 1A (Km848+875) thuộc địa phận thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn. Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra thực tế, kết quả như sau: do tình hình thời tiết trong những ngày qua mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về khu vực này là khá lớn, trong khi hệ thống thoát nước không đảm bảo; bên cạnh đó, do khu vực gần Chợ nhiều người dân xả rác thải xuống hệ thống thoát nước trong khi ở hạ lưu của cống là một rãnh nhỏ, dẫn đến thường xuyên bị tắc nghẽn. UBND xã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, tiểu thương ở khu vực Chợ La Sơn không xả rác thải xuống khu vực rãnh thoát nước nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn, tuy nhiên ý thức của người dân còn hạn chế, do đó khu vực này thường xuyên bị tắc nghẽn, nước thải sinh hoạt có mùi hôi thối khi có mưa lớn ở khu vực này là đúng với thực tế phản ánh của người dân

2. Để giải quyết vấn đề này: vào tháng 6/2020, UBND xã đã phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Trùng Phương (nhà đầu tư BOT tuyến Quốc lộ 1A) để khảo sát bố trí mương thoát nước ở hạ lưu đồng thời kiến nghị, xem xét đầu tư từng vị trí thoát nước, đảm bảo có hạ lưu thoát nước. Tuy nhiên, theo các đơn vị liên quan dự kiến đến hết năm 2020 mới có thể giải quyết hạ lưu thoát nước ở vị trí này.

UBND xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đồng thời thường xuyên kiểm tra để xử lý các hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định nhằm góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn cống thoát nước ở khu vực này.

3. Kiến nghị, đề xuất: Để bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như hệ thống thoát nước ở khu vực này, UBND xã kiến nghị Sở Giao thông vận tải, UBND huyện đôn đốc Công ty TNHH Trùng Phương khẩn trương thi công hệ thống thoát nước ở hạ lưu vị trí này.

Trân trọng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch và PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Đình Đen