

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng khu đô thị Mỹ Thượng”.)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại văn phòng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh TT Huế

Ông: Nguyễn Trần Nhật Tuấn Chức vụ: Phó giám đốc;

Ông: Phan Đức Phú Sĩ Chức vụ: Trưởng phòng QLHTKT;

Ông: Nguyễn Phúc Lâm Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam:

Ông: Trương Thanh Hải Chức vụ: Chuyên viên

II. Nội dung cuộc họp: Trao đổi biện pháp khắc phục và kế hoạch sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng thuộc khu đô thị Mỹ thượng.

Qua kiểm tra hiện trường, hiện nay có nhiều vị trí cột điện bị nghiêng đổ, hư hỏng, cửa tủ điện chiếu sáng bị hỏng khóa bảo vệ, một số bóng đèn bị cháy không hoạt động. Do vậy, để khắc phục các tồn tại trên, các thành viên dự họp thống nhất một số nội dung như sau:

- Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện sửa chữa, khắc phục những cột đèn nghiêng ngã hỏng để tránh gây tai nạn cho người dân.
- Sửa chữa các vị trí bóng đèn không sáng do người dân phản ánh như lô D98-D106, lô C 75, C78, A261-265, tuyến 1 đoạn qua lô D104 ...và những vị trí có người dân đang sinh sống.
- Sửa chữa tủ điện chiếu sáng để đảm bảo công tác vận hành.
- Công ty cam kết tiến hành sửa chữa dự kiến đến 25/11/2020 hoàn thành.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên./.

BQL KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÓ GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Nguyễn Trần Nhật Tuấn

Phan Đức Phú Sĩ

Trương Thanh Hải