

THÔNG BÁO AN TOÀN ĐIỆN
(Lần 2)

Kính gửi:

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thượng;
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân.

Căn cứ thông tin phản ánh hiện trường HuếS: " Đường dây điện hạ thế sà xuống ngang đầu người tại tỉnh lộ 10 đoạn tiếp giáp Ngọc Anh - Chiết Bi (bãi rác) nguy hiểm cho người đi bộ "

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế lưới điện hạ thế tại khu vực xã Phú Thượng 14/05/2021. Hiện nay tình trạng an toàn điện dây sau công tơ của quý khách hàng có những tồn tại như sau:

Đường dây điện hạ thế (phần sau công tơ) của quý khách hàng sà xuống thấp tại tỉnh lộ 10 đoạn tiếp giáp Ngọc Anh - Chiết Bi (bãi rác), gây mất an toàn cho phương tiện vào tập kết rác thải cũng như người dân xung quanh.

Điện lực Phú Vang kính đề nghị quý khách hàng có phương án khắc phục các tồn tại nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, đảm bảo mỹ quang đô thị.

Thời gian thực hiện trước 21/05/2021.

Nếu quý khách hàng chậm trễ khắc phục các tồn tại đã nêu trên thì khi xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị, công trình điện, gây tai nạn chết người hoặc thương tật, Bất kể lý do gì do rò điện từ dây của quý khách hàng, thì quý khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Sau ngày 21/05/2021 nếu quý khách hàng không chịu khắc phục các tồn tại nói trên thì Điện lực Phú Vang sẽ ngừng giảm cung cấp điện theo đúng quy định.

Điện lực Phú Vang kính thông báo cho quý khách hàng được biết.

Nơi nhận

-Như trên ;

-Lưu: ĐLPV_{namtvh}.



Huỳnh Chóa