

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC

SỐ: 07/BC-ECP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 12 tháng 07 năm 2021

VĂN PHÒNG HĐND & UBND
HUYỆN PHÚ LỘC

ĐỀN Số: Về việc giải quyết phản ánh từ hệ thống giám sát hiện trường
Ngày:

Chuyển: Kính gửi:

Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ hệ thống giám sát hiện trường

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc

- Thực hiện Công văn 2837/UBND-CT và Công văn số: 2838/UBND-CT ngày 09/7/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc xử lý báo cáo phản ánh của người dân từ hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung phản ánh.

1/ Đây là một vị trí của đường dây 0,4kv thuộc trạm biến áp của thôn Quê Chũ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc tuyến này do thuộc quyền quản lý của đội Phân phối và quản lý điện Phú Lộc. Vừa qua một cành cây lớn đổ vào đường dây nên trụ điện ở đây bị đứt dây cáp néo, dẫn đến trụ nghiêng, xà lệch, bốn dây dẫn điện thắt vào nhau một búi, rất có nguy cơ đổ trụ và xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào (trụ điện ở trong khu đất của bà Lê Thị Lói).

2/ Dây điện chằng chịt, ngang dọc trước mặt nhà dân, sà xuống trước đường vào nhà gây nguy hiểm, nhiều lần báo cho nhân viên thu tiền điện của điện lực Phú Lộc nhưng mãi không khắc phục. Địa điểm: nhà Lê Thị Lành - Đội 3, thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh. Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc đã cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra tại hiện trường và đã xử lý như sau:

1/ Tại vị trí cột điện ở trong khu đất của bà Lê Thị Lói, Công ty đã chặt cây, gai cỏ móng trụ, căng lại dây néo, sửa chữa xà nghiêng. Sau khi khắc phục đường dây 0,4kV đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để vận hành.(kèm theo hình ảnh sau khi xử lý).

2/ Dây điện chằng chịt, ngang dọc trước mặt nhà dân vị trí nhà Bà Lê Thị Lành, Công ty đã Dụng trụ, kéo dây và chuyển Hộ sử dụng sang vị trí mới. (kèm theo hình ảnh sau khi xử lý).

Vậy Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc kính báo cáo UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng để biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);
- Phòng KT&H;
- Lưu: PKT.

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC
GIÁM ĐỐC



Đặng Thiều