

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC
SỐ: 14 /BC-ECP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 24 tháng 09 năm 2021

VĂN PHÒNG HĐND & UBND
HUYỆN PHÚ LỘC

ĐẾN Số:.....
Ngày:.....
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh
từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc

Qua phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh, Sau khi kiểm tra, xác minh sự việc Công ty Cổ phần điện lực Phú Lộc báo cáo cụ thể như sau:

I. Nội dung phản ánh từ ĐTTM tỉnh.

"Tuyến đường số 1, phố chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc, hệ thống dây điện sinh hoạt không được dựng trụ, nằm sát đất, đề lên hệ thống cây xanh công cộng, rất nguy hiểm. Kính mong quý cơ quan xử lý".

II. Kết quả kiểm tra và xử lý

Sau khi tiếp nhận thông tin. Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường để xử lý nội dung phản ánh nêu trên.

Tại vị trí phản ánh, đường dây phụ tải của các hộ dân kéo từ trụ chính(sau công to) đi dọc đường bê tông, có sử dụng các cột sắt để khóa dây. Do cột chôn trên nền móng yếu, khi có gió làm cho cột bị nghiêng đường dây của các hộ dân chùng xuống.

Để đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện và trong mùa mưa bão. Công ty đã phối hợp các hộ dân dựng lại cột và tăng cường móng cột bằng dây neo, căng lại đường dây sinh hoạt của các hộ dân đảm bảo an toàn. (kèm theo hình ảnh sau xử lý).

Vậy Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc kính báo cáo UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng để biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);
- Phòng KT&H(để biết);
- Lưu: PKT.



Hoàng Trọng Thuỳ

