

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 ngày 13 tháng 9 năm 2021

Tại: UBND Phường Thuận Lợi.

CHÚNG TÔI GỒM CÓ:

I/ Đại diện Điện lực Bắc Sông Hương (Gọi tắt là bên bán điện):

- Ông (Bà): Văn Ngọc Hòa

- Chức vụ: NV phòng KHP-KT.

- Ông (Bà):

- Chức vụ:

II/ Đại diện: UBND phường.

- Ông (Bà): Võ Hoài An

- Chức vụ: PCT UBND

- Ông (Bà): Hoàng Thị Hải Vân

- Chức vụ: Công chức ĐCMT.

III/ Đại diện:

- Ông (Bà):

- Chức vụ:

- Ông (Bà):

- Chức vụ:

- Nội dung làm việc: Theo nội dung hồ trình G/ISA/TTr-UBND ngày 08/9/2021
v/v phối hợp xử lý, kiểm tra lắp đặt cột điện tại kết 174 Lương Ngọc Quyến

- Kết luận:

Được việc phối hợp với đại diện UBND phường đến xem xét, kiểm tra thực tế tại địa chỉ 174 Lương Ngọc Quyến. Qua kiểm tra và trao đổi với UBND phường thống nhất một số nội dung:

- Vị trí cột sắt mới dựng do các hộ dân trong kết tự thỏa thuận dựng để lưu dây sào cũng bỏ đi vào kết.

- Trước mắt các hộ dân dựng 1 cọc sắt dài đóng sâu xuống đất gần cột sắt rồi hàn liên kết giữa cột đầu với cọc sắt để tăng bảo an toàn.

- Về lâu dài phải tiến hành sẽ lắp đặt, lắp kế hoạch ĐTXD thêm 1 nhà rẽ hạ thế đi vào kết trên để các hộ dân sử dụng điện bảo an toàn.

- Ý kiến:

- Vì từ đây dựng cột mới sau này các hộ dân trong kết thỏa thuận có xác của UBND phường để kiểm tra và kiểm tra lại.

Biên bản lập xong lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện UBND phường

Đại diện

Đại diện DL Bắc Sông Hương



CHỦ TỊCH

Hoài An

Hoàng Thị Hải Vân

Chức

Văn Ngọc Hòa