

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: **1495**/BQLKV- BÐHDA02

“V/v đề nghị khắc phục sạt lở gấp tại vị trí
tuyến ống băng đường D100 tuyến đường số
4 và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ5 thuộc
khu B-An Vân Dương”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày **18** tháng **10** năm 2021

HÒA TỐC

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xây lắp TM và DV KT Đại Thành.


Trong những ngày vừa qua do thời tiết mưa nhiều gây ra lũ lụt. Qua công tác kiểm tra hiện trường, Ban nhận thấy tại vị trí tuyến ống băng đường D100 tuyến số 4 đã sạt lở gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy Ban yêu cầu đơn vị thi công thực hiện một số nội dung như sau:

- Gấp rút tập kết vật liệu, thiết bị để xử lý gấp vị trí sạt lở nêu trên (có ảnh kèm theo) và hoàn thành trước 10h30 ngày 18/10/2021.
- Trong trường hợp tập kết vật liệu chưa kịp thời yêu cầu phải có người cảnh báo hai đầu cho người và xe khi tham gia giao thông.
- Kiểm tra lại tất cả những vị trí trên công trường có nguy cơ sạt lở để gia cố chống sạt lở trong mùa mưa bão đến.
- Giăng dây tín hiệu tất cả các hố đào; Che đậy tất cả các hố ga.
- Bố trí biển báo, giăng dây tín hiệu, đèn cảnh báo vào ban đêm tại những vị trí nguy hiểm đặt biệt tuyến đường số 4.
- Luôn luôn có người và xe máy túc trực tại công trường phòng khi có sự cố xảy ra.

Vậy, Ban thông báo cho đơn vị được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vấn đề nảy sinh do đơn vị không thực những nội dung nêu trên đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước dân và pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH;
- Lưu: Ban ÐHDA02, VT.



Huỳnh Minh Khang



