

Số: 824/BC-QLDA

Hương Trà, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc giải quyết ý kiến phản ánh của công dân

Kính gửi: UBND thị xã Hương Trà.

Thực hiện Công văn số 3773/UBND-VP ngày 19/10/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc giải quyết ý kiến phản ánh của công dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (Ban QLDA khu vực) báo cáo tình hình xử lý cột điện chiếu sáng bị nghiêng tại đường Tổng Phước Trị, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà theo phản ánh của công dân như sau:

Ngày 08/10/2021, Ban QLDA khu vực đã cử cán bộ kỹ thuật đi kiểm tra hiện trường cột điện chiếu sáng bị nghiêng. Kết quả, tại chân cột ở độ cao khoảng 1m có dấu va chạm, nghi do xe đụng vào dẫn đến bị nghiêng; bóng đèn sắp rơi theo phản ánh của công dân đã không còn trên cột điện (có ảnh kèm theo).

Do ảnh hưởng của mưa bão, đến ngày 20/10/2021, Ban QLDA khu vực đã yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa cột đèn bị nghiêng và gia cố một số cột đèn xung quanh (có ảnh kèm theo).

Ban QLDA khu vực kính báo cáo để UBND thị xã biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thị xã;
- UBND phường Tứ Hạ;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Duy Vĩnh Phú

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
BAN QLDA KHU VỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**Ảnh kèm theo Báo cáo số 824/BC-QLDA ngày 21/10/2021 của Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà**







Ảnh sau khi khắc phục



