

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4293 /SXD-TTXD

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2021

V/v kiểm tra, trả lời
ý kiến phản ánh của người
dân qua hệ thống Hue-S

Kính gửi:

- UBND thành phố Huế;
- Công ty TNHH Quốc tế Luks;
- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ngày 07/11/2021, Sở Xây dựng đã nhận được thư phản ánh của công dân qua hệ thống Hue-S về việc phản ánh tiếng ồn tại Công trình Tòa nhà Hue Square tại số 44 - 54 đường Lê Lợi, thành phố Huế. "*Công trình xây dựng Huế Square tại 44 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế gây ô nhiễm môi trường xung quanh quá nặng và gây ô nhiễm tiếng ồn. Bụi và mùi ở công trình bay lên nồng nặc khiến dân sống quanh không thể thở được, đặc biệt phía sau công trình còn có 1 cơ sở Mầm non. Đại diện công trình rất thiếu hợp tác khi dân phản ánh. Kính mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm với công trình này để đảm bảo đời sống người dân*".

Nhằm đảm bảo môi trường, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng Công trình Tòa nhà Hue Square tại số 44 - 54 đường Lê Lợi, thành phố Huế; theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 26:2010/BTNMT); Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH Quốc tế Luks khẩn trương thực hiện

*** Về tiếng ồn**

+ Bố trí thời gian thi công hợp lý; đối với các công trình ở gần khu dân cư, không thi công vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm).

+ Sử dụng máy móc thiết bị ít gây ra tiếng ồn.

+ Trang bị các tấm đệm cao su để giảm tiếng ồn cho các thiết bị thi công.

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị thi công.

+ Không vận chuyển vật liệu vào các giờ cao điểm.

*** Về ô nhiễm bụi và mùi**

+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần được che phủ bạt, tránh rơi vãi trên đường giao thông.

+ Thường xuyên phun nước để chống bụi trên công trường xây dựng.

+ Che chắn xung quanh công trường để hạn chế bụi ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

+ Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh vào cuối ngày làm việc.

+ Đối với công trình nhà cao tầng (từ 3 tầng trở lên): khuyến khích thiết kế đường ống đổ vật liệu để hạn chế tối đa bụi bẩn và tiếng ồn phát sinh trong công trường và môi trường xung quanh.

2. Đề nghị Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Theo Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, mục 6.2 có nêu:

“... Khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, trong thời gian không quá một giờ, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phải gửi thông tin đến UBND và Công an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh, xử lý.

UBND thành phố, thị xã, huyện giao cơ quan Công an cùng cấp phối hợp với UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm tổ chức xác minh thông tin phản ánh để xử lý theo quy trình”.

Do đó, để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh căn cứ vào công văn trên để gửi đến UBND các cấp và Công an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTXD.

mau

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phước Bửu Hùng