

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Về việc xác nhận khắc phục tình trạng đọng nước tại vị trí cọc 14 tuyến kè Tổ dân phố 3, phường Hương Hồ thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ Sông Hương.

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2021, tại hiện trường công trình. Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình NN và PTNT

*** Ban điều hành dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hương:**

- Ông: Nguyễn Đắc Chinh Chức vụ: Giám sát kỹ thuật

2. Đại diện UBND phường Hương Hồ:

- Ông: Lê Công Trứ Chức vụ: Cán bộ địa chính - Xây dựng

3. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CPXD Thủy lợi TT Huế:

- Ông: Bùi Ngọc Hóa Chức vụ: Kỹ thuật thi công

II. Nội dung:

Qua phản ánh của hộ dân về tình trạng đọng nước khi mưa lớn tại vị trí cọc 14 tuyến kè Tổ dân phố 3, phường Hương Hồ. Bộ phận kỹ thuật của Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng đọng nước cục bộ tại vị trí nêu trên.

Đại diện các bên liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình và xác nhận nhà thầu đã đổ bê tông nâng cao nền đỉnh kè và tạo độ dốc phù hợp đảm bảo tiêu thoát nước đến vị trí bậc cấp theo thiết kế.

IV. Kết luận:

Các bên liên quan thống nhất xác nhận nội dung trên.

Biên bản được lập vào lúc 9h30 phút cùng ngày, được thông qua các bên và thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT KÝ TÊN


Đ/D BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN


Nguyễn Đắc Chinh

Đ/D UBND PHƯỜNG HƯƠNG HỒ


Lê Công Trứ

Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG


Bùi Ngọc Hóa