

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ
ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 352A/ĐLNSH-KHKT
V/v phúc đáp CV 73/UBND phường
Phường Đức đảm bảo lưới điện sinh
hoạt tại nhà số 14 kiệt 17 Bảo Quốc.

Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: UBND phường Phường Đức

Căn cứ công văn số 73/UBND phường Phường Đức, Thành Phố Huế ngày 06 tháng 05 năm 2022;

Sau khi khảo sát tại hiện trường, rà soát các hồ sơ lưới điện liên quan đến kiệt 17 Bảo Quốc, Điện lực Nam Sông Hương trả lời như sau:

+ Đường dây điện tại nhà số 14 kiệt 17 Bảo Quốc như phản ánh của UBND phường Phường Đức là đường dây sau công tơ của khách hàng, đấu nối tại cột hạ thế ký hiệu B2/4/5 thuộc TBA Lịch Đới 1.

+ Điện lực Nam Sông Hương đã đề xuất xây dựng mới lưới điện hạ thế nhánh rẽ tại nhà 14 kiệt 17 Bảo Quốc vào danh mục công trình ĐTXD năm 2023, với khối lượng 02 cột BTLT và chiều dài đường dây hạ thế 60m (ABC 4x50).

Vậy, Điện lực Nam Sông Hương phúc đáp nội dung trên đến UBND phường Phường Đức được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHPC (báo cáo);
- Lưu: VT, KH-KTthangtt.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**