

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ
ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296. /BB-ĐLHT

Hương Thủy, ngày 25 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 55 phút, tại ... vị trí B12-1/3 TBA Cầu Ngói 1
... xã 5, thôn Thanh Tâm

Chúng tôi gồm có:

I. Đại diện Điện lực Hương Thủy:

Ông: Trần Văn Duy
Ông: Trần Tân Tiến

Chức vụ: TP. kế hoạch - kỹ thuật
Chức vụ: NV. phòng KTL - KT

II. Đại diện người dân phản ánh hiện trường:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thủy Ný

Ông/Bà: Ngô Thị Thanh

Căn cứ nội dung đơn thư về việc phản ánh hiện trường Huế
tại xã 5, thôn Thanh Tâm

..... của Ông/Bà Nguyễn Thị Thủy Ný ngày 16/8/2022

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, chúng tôi cùng thống nhất các nội dung như sau:

... Hiện trạng vị trí B12-1/3 TBA Cầu Ngói 1 là lưới điện do
người dân xã HTX NN Thủy Thanh cùng thống nhất thực hiện, bàn giao
lại cho ngành Điện quản lý

... Do hộ Bà Nguyễn Thị Thủy Ný mới xây dựng tường rào lõi sâu
vào nhà nên cột điện và địa phương mới trồng đường bê tông nên cột
điện cách mép đường 0,3 mét

Đề xuất, kiến nghị của đoàn kiểm tra:

... Tình thế công sự chưa cột, phạm mông cột sẽ ảnh hưởng đến
diện tích đất của hộ Bà Ný và Bà Thanh Vì vậy, Điện lực kiến nghị
hai hộ thống nhất được vị trí đặt, đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn
năm 2024

Biên bản kết thúc vào lúc: 9 giờ 36 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2022

Biên bản này đã được đọc cho các bên cùng nghe, cùng thống nhất nội dung và
cùng ký tên.

ĐẠI DIỆN
KHÁCH HÀNG

ĐẠI DIỆN
ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY

Nguyễn Thị Thủy Ný
Ngô Thị Thanh

Trần Văn Duy
Trần Tân Tiến