

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
**BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Số: 1022/BQLKV- QLHT,KT
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng khu đô thị Mỹ Thượng”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Gần đây, Ban nhận được nhiều phản ánh của người dân trên trang <https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn> liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng về việc: “Đèn đường không sáng tại khu B khu đô thị Mỹ Thượng”. Sau khi tiếp nhận phản ánh Ban đã cử người kiểm tra thực tế tại hiện trường và nhận thấy nguyên nhân không có điện chiếu sáng khả năng do hỏng cháy bóng đèn. Vì vậy Ban đề nghị chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thay thế trước ngày 5/8/2022 để đảm bảo điện chiếu sáng cho người dân.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHTKT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trần Nhật Tuấn