

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU VỰC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 1129/BQLKV-QLHT,KT
“V/v sửa chữa hệ thống điện chiếu
sáng khu đô thị Mỹ Thượng lần 2”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Vừa qua, Ban nhận được nhiều phản ánh của người dân trên trang HUE-S liên quan đến khu đô thị Mỹ Thượng:

- Ngày 16/08/2022, Ban nhận được phản ánh đèn đường không sáng tại khu B khu đô thị Mỹ Thượng từ dãy nhà B201 đến B280. Về việc này, Ban đã có văn bản số:1022/BQLKV-QLHT,KT ngày 29/7/2022 để nhắc nhở Đơn vị khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay Đơn vị vẫn chưa thực hiện sửa chữa hoàn thiện để đảm bảo chiếu sáng cho người dân.

- Ngày 17/08/2022 Ban nhận được phản ánh đèn đường không sáng tại đường 6A, trước mặt lô B69 và lô B73 khu đô thị Mỹ Thượng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban đã cử người đi kiểm tra và nhận thấy bóng đèn tại đường 6A, trước mặt lô B69 và lô B73 không sáng khả năng do hỏng chấn lưu nên chập chờn lúc sáng lúc đỏ gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Do vậy, để đảm bảo an ninh khu vực, an toàn giao thông vào ban đêm, phục vụ cho người dân, một lần nữa Ban đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra, khắc phục những hư hỏng trên trước ngày 25/8/2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: VT, QLHTKT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trần Nhật Tuấn