

Số: 706 /TB-ĐLHT
V/v ngăn chặn xây dựng công trình
dưới hành lang an toàn lưới điện trung áp

Hương Thủy, ngày 08 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: UBND xã Lộc An.

Thực hiện công tác kiểm tra sau khi nhận phản ánh của người dân trên cổng thông tin Huế S. Điện lực Hương Thủy đã kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trung áp 22kV tuyến 473 La Sơn nhánh rẽ đi TBA An Lại, theo quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn công trình lưới điện cao áp.

Trong quá trình kiểm tra, Điện lực Hương Thủy đã phát hiện có nhà Bà Nguyễn Thị Cam (địa chỉ thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) đang xây dựng công trình nhà ở dưới tuyến đường dây 22kV tại khoảng cột VT 2-3 đường dây trung hạ thế kết hợp thuộc xuất tuyến 473 La Sơn, nhánh rẽ TBA An Lại, hiện trạng cụ thể như sau:

Nhà nhà Bà Nguyễn thị Cam đang làm dàn giáo xây dựng nhà sát tuyến đường dây 22kV trên không, nằm cách đường dây 22kV pha ngoài cùng khoảng 1,0 m, mặt dù đoạn đường dây này Điện lực đang tạm thời tách ra khỏi vận hành nhưng phía dưới vẫn có đường dây hạ thế (0,4 kV) do Công ty Cổ phần điện Phú Lộc quản lý đang mang điện. Đây là hiện trạng khả năng gây nguy hiểm về an toàn điện và tính mạng con người khi thi công xây dựng là rất cao. (Hành lang an toàn lưới điện cao áp đến 35 kV là 3m).

Nhằm hạn chế ngăn ngừa các hành vi gây mất an toàn đến tính mạng con người do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đồng thời để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn liên tục trên địa bàn, Điện lực Hương Thủy kính đề nghị Lãnh đạo UBND xã Lộc An tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và thực hiện xử lý, xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện (theo nghị định 134/2013/NĐ-CP)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCTTH (báo cáo);
- UBND xã Lộc An (để phối hợp)
- Phòng KH-KT, Đội (để biết);
- Lưu: KH-KT.



NGUYỄN THANH THÀNH

Số: 707 /TB-DLHT

Hương Thủy, ngày 08 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO AN TOÀN ĐIỆN

“Về việc: Xây dựng nhà trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện”

Kính gửi: - Bà Nguyễn Thị Cam.

Địa chỉ: thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Thực hiện công tác kiểm tra sau khi nhận phản ánh của người dân trên cổng thông tin Huế S. Điện lực Hương Thủy đã kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trung áp 22kV tuyến 473 La Sơn Nhánh rẽ đi TBA An Lại, theo quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn công trình lưới điện cao áp.

Trong quá trình kiểm tra, Điện lực Hương Thủy đã phát hiện có nhà Bà Nguyễn Thị Cam (địa chỉ thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) đang xây dựng công trình nhà ở dưới tuyến đường dây 22kV tại khoảng cột VT 2-3 đường dây trung hạ thế kết hợp thuộc xuất tuyến 473 La Sơn, nhánh rẽ TBA An Lại, hiện trạng cụ thể như sau:

Nhà nhà Bà Nguyễn Thị Cam đang làm dàn giáo xây dựng nhà sát tuyến đường dây 22kV trên không, nằm cách đường dây 22kV pha ngoài cùng khoảng 1,0 m, mặt dù đoạn đường dây này Điện lực đang tạm thời tách ra khỏi vận hành, nhưng phía dưới vẫn có đường dây hạ thế (0,4 kV) do Công ty Cổ phần điện Phú Lộc quản lý đang mang điện. Đây là hiện trạng khả năng gây nguy hiểm về an toàn điện và tính mạng con người khi thi công xây dựng là rất cao.

(Hành lang an toàn lưới điện cao áp đến 35 kV là 3m).

Điện lực Hương Thủy thông báo để hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cam được biết và yêu cầu hộ gia đình thực hiện các nội dung ngăn ngừa sau:

Không đóng giàn giáo, mang vật liệu thi công gần đường dây điện 22kV.

Có phương án bọc cách điện phía đường dây hạ thế 0,4 kV đi chung cột.

Ngưng thi công nhà tại phía gần lưới điện 22 kV.

Trong quá trình thi công tiếp theo phải có biện pháp đảm bảo an toàn nhằm tránh người và dụng cụ thi công vi phạm khoảng cách phóng điện.


Nếu bà Nguyễn Thị Cam không thực hiện đúng theo yêu cầu trên khi xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị, công trình điện, gây tai nạn chết người hoặc thương tật v.v... Hoặc bất kể lý do gì do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thì gia đình bà Nguyễn thị Cam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trong quá trình thi công, có gì vướng mắc đề nghị hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cam phối hợp với Ông Trần Ngọc Mỹ (CB an toàn chuyên trách SĐT: 0905.767.610); Điện lực Hương Thủy (Số 05 Đặng Trảm – phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy) để giải quyết.

Yêu cầu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cam nghiêm túc thực hiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Lộc An;



NGUYỄN THANH THÀNH

Số: / BB- DLHT

Hương Thủy, ngày 7 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 9 năm 2022.

Thành phần tham gia gồm có:

I. ĐẠI DIỆN ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY:

Ông: Lê Thành Đạt

Chức vụ: P.Giám đốc

Ông: Trần Ngọc Mỹ

Chức vụ: CBAT-CT

II. ĐẠI DIỆN UBND:

Ông: Trần Việt Việt

Chức vụ: Phó chủ tịch

Ông: Chức vụ:

III. ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ:

Ông: Nguyễn Thị Cam

Chủ hộ

Số CMND: 190352436, ngày cấp 8/11/2010, nơi cấp CA Tỉnh TT-Huế

ĐC: Thôn An Lai xã Lộc An, Huyện Phú Lộc

NỘI DUNG:

Đại diện các bên liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường: tại vị trí 2÷3

phần rẽ từ An Lai XT. H.T. 3. La Sơn

Ông/Bà: Nguyễn Thị Cam

Hiện trạng như sau:

Ông: Nguyễn Thị Cam, xây nhà gần đường dây điện trên không 22kV

tại vị trí 2÷3 phần rẽ từ TBA An Lai XT. H.T. 3. La Sơn

Theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/02/2014, quy định điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 35kV như sau:

+ Tại khoản 1 điều 13 quy định: Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.

+ Tại khoản 2 điều 13 quy định: Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.

+ Tại khoản 3 điều 13 quy định: Khoảng cách trừ bất kỳ của bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định đối với cấp điện áp đến 35kV là 3m.

Vậy Điện lực Hương Thủy yêu cầu hộ gia đình Ông/Bà: Nguyễn Thị Cam thực hiện các nội dung sau:

1. Trong quá trình thi công xây dựng nhà dưới tuyến đường dây dẫn điện 22kV, yêu cầu đảm bảo nghiêm ngặt về công tác an toàn điện, thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/02/2014.

2. Nếu gia đình Ông/Bà: Nguyễn Thị Cam..... không thực hiện đúng theo yêu cầu trên thì khi xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị, công trình điện, gây tai nạn chết người hoặc thương tật, Bất kể lý do gì do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, thì gia đình Ông/Bà: Nguyễn Thị Cam..... phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điện lực Hương Thủy và các cơ quan chức năng địa phương lập biên bản này đề nghị hộ gia đình Ông/Bà: Nguyễn Thị Cam..... thực hiện đúng theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP.

Biên bản lập xong lúc: 13 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ

Cam
Nguyễn Thị Cam

ĐẠI DIỆN
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



HỌ CHƯ TỊCH
Trần Viết Việt

ĐẠI DIỆN

ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Đạt

