

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 141/UBND-QLĐT
V/v đề nghị tăng cường
cột điện

Phú Thượng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế;
- Điện lực Phú Vang.

Ngày 16/5/2023 UBND phường Phú Thượng nhận được phản ánh của công dân qua hệ thống đô thị thông minh Hues nội dung: Dây điện sà xuống đường xóm TDP La Y, phường Phú Thượng, TP Huế gây mất mỹ quan và nguy hiểm đến trẻ nhỏ trong xóm.

UBND phường đã chỉ đạo Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị & Môi trường đến tại hiện trường để kiểm tra. Qua kiểm tra, sự việc dây điện sà xuống thấp đúng như phản ánh. Nguyên nhân, tại vị trí trên chưa có cột điện của Công ty điện lực, người dân phải dùng tạm cột tre để kéo dây điện đến nhà mình nên dẫn đến tình trạng dây điện sà xuống thấp như đã phản ánh.

UBND phường Phú Thượng kính đề nghị Công ty điện lực Thừa Thiên Huế, Điện Phú Vang quan tâm, khảo sát, bổ sung tại tuyến đường trên một số cột điện, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, an toàn điện lưới và hạn chế những vụ tai nạn điện và giao thông đáng tiếc xảy ra.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giải quyết để đảm bảo sinh hoạt và an toàn lưới điện tại địa phương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Võ Quốc Chính

15:38

61%

thuathienhue.gov.vn



thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp phản ánh được thu thập theo chế độ "Mật". Trong trường hợp t
thông tin cá nhân để phục vụ xử lý để nghị các đơn vị liên hệ với nhân sự đầu mối của Trung tâm Giám sát, điều h
g minh

Cây điện sà xuống đường tại TDP La Y

Cây điện sà xuống đường xâm tở dân phố La Y, Phường Phú Thượng, TP Huế gây mất mỹ quan và nguy hiểm đến với trẻ nhỏ
trong xóm. Ảnh chụp lúc 17h25p ngày 16/5/2023. Kính mong cơ quan liên ngành xử lý.

