

Số: 922/BC-KTHT

Phú Lộc, ngày 16 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh nội dung kiến nghị tại xã Vinh Hưng

Kính gửi: UBND huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được kiến nghị phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh; nội dung kiến nghị: “Phản ánh tình trạng đường xóm 4 thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, từ lúc thi công đã được phản ánh làm không đạt, bong tróc. Được cơ quan chức năng trả lời là sẽ khắc phục nhưng đến nay tháng 10/2023 vẫn tình trạng cũ, không có thay đổi gì. Đã rất nhiều trường hợp té xe vì ổ gà này rồi. Không hiểu vì lý do gì đường đang yên ổn, đơn vị thi công rải nhựa lên không đạt sao vẫn để đến bây giờ chưa khắc phục. Không biết đơn vị chủ quản và đơn vị nghiệm thu công trình có xuống xem lại hiện trường lúc bàn giao công trình hay không nhưng để lâu không thấy khắc phục”. Sau khi kiểm tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

Đoạn đường theo nội dung kiến nghị thuộc đường Đê Đông Phá, xã Vinh Hưng nằm trong dự án Sửa chữa cầu đê đông phá xã Vinh Hưng (thi công hoàn thành cuối năm 2022) do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, với quy mô thảm mặt đường bằng vật liệu Cacboncor Asphalt bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới dày 2cm. Năm 2022, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục. Tuy nhiên, mặt đường khu vực phản ánh thường xuyên bị đọng nước, đặc thù vật liệu Cacboncor Asphalt trên mặt đường đọng nước sẽ bị bong tróc.

Hiện nay, công trình nêu trên vẫn trong thời gian bảo hành, trong thời gian tới, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục.

Trân trọng kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Đức