

Số: 954/PGD&ĐT-CV
Về việc trả lời góp ý trên phản ánh
hiện trường của Tiểu học Phú An 2

Phú Vang, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- UBND huyện Phú Vang.
- Phụ huynh trường TH Phú An 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được góp ý của phụ huynh trường TH Phú An 2 vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 với nội dung như sau:

Trường Tiểu học Phú An thuộc thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang bị ngập vì nước không thoát được gây ảnh hưởng đến việc đến trường của các em học sinh. Kính mong các cấp kiểm tra khắc phục để các em đi học được thuận lợi. Xin cảm ơn!

Vào lúc 9h Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang đã làm việc trường Tiểu học Phú An 2, qua quá trình nắm thông tin và xử lý nội dung và xác nhận thông tin như sau:

Hiện trạng tại thời điểm nắm tình hình lúc 9h ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại trường Tiểu học Phú An 2, hiện trạng trường khô ráo không có tình trạng ngập, nước không thoát như phản ánh của phụ huynh học sinh, đảm bảo môi trường an toàn cho việc dạy học. (có hình ảnh đính kèm)

Như vậy có thể thấy vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 do trên địa bàn trường Tiểu học Phú An 2 xảy ra mưa lớn, hệ thống thoát nước của nhà trường hoạt động chưa hiệu quả nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ, sau khi mưa dứt nhà trường đã tiến hành khơi thông dòng chảy kịp thời đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cùng nhà trường kiểm tra hệ thống thoát nước và nhận thấy hệ thống cống thoát nước có tình trạng tắc nghẽn do rác và đất đọng tại vị trí thoát. Do đó phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị nhà trường khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, hoàn thành trước ngày 15/10/2023 báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Qua đó vào đợt mưa từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 đến nay mặc dù mưa to, lượng mưa lớn nhưng trường Tiểu học Phú An 2 không xảy ra tình trạng ngập. (có hình ảnh đính kèm)

Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xin cảm ơn góp ý của quý phụ huynh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Thịnh



Hiện trạng 9h sáng ngày 12/10/2023



Trưa 11 tháng 10 năm 2023 nhà trường khơi thông cống



Một số hình ảnh nhà trường khơi thông vị trí thoát nước ngoài tường rào





