

Số: 99 /TTPTQĐ

Hương Thủy, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Về việc trả lời phản ánh hiện trường tại khu dân cư Hói
Sai Thương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có nhận được phản ánh hiện trường về việc đề nghị cấp điện, cấp nước khu quy hoạch Hói Sai Thương tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Liên quan đến nội dung phản ánh của hộ gia đình về cấp điện, cấp nước khu dân cư Hói Sai Thương qua kiểm tra kiểm tra, rà soát. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã xin trả lời như sau: hiện nay Chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch, đồng thời đã tiến hành nghiệm thu đấu nối hệ thống đường dây cấp điện cho khu dân cư (Có biên bản nghiệm thu đấu nối kèm theo). Về đường ống cấp nước sinh hoạt do có các thay đổi về vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác nghiệm thu đấu nối nên Chủ đầu tư đã xin chủ trương của UBND thị xã để cấp kinh phí phục vụ cho công tác xúc xả, đấu nối (Có chủ trương kèm theo).

Trung tâm Phát triển quỹ đất xin cảm ơn và kính thông báo đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh, hộ gia đình đã phản ánh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thị xã (B/c);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Võ Thanh Bình

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG THỦY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 599 /UBND

Hương Thủy, ngày 12 tháng 3 năm 2024

V/v thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3, xã Thủy Thanh.

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

UBND thị xã Hương Thủy nhận được Tờ trình số 60/TTr-TTPTQĐ ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy về việc xin chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng đối với công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3, xã Thủy Thanh. Sau khi xem xét, UBND nhận thấy công trình đường Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3, xã Thủy Thanh đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhằm để phù hợp với hiện trạng và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình theo như Tờ trình của Chủ đầu tư, UBND thị xã thống nhất nội dung như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hạng mục cấp nước cho toàn bộ Khu quy hoạch Hói Sai Thượng.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ đầu tư sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của công trình và chi phí cắt giảm từ các công việc không thực hiện.

Đề nghị chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định hiện hành trên cơ sở không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Vậy, UBND thị xã thông báo cho chủ đầu tư biết và khẩn trương thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Phòng TCKH, QLĐT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN

Công trình: Đường dây cấp điện đầu nối vào khu dân cư Hói Sai Thượng.

- Căn cứ đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Hương Thủy;
- Căn cứ Thỏa thuận đầu nối giữa Điện lực Hương Thủy và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Hương Thủy,

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2023.

1. Đại diện Trung Tâm Phát Triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy

- Ông: Nguyễn Văn Khang Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Ngô Thanh Nguyên Chức vụ: Chuyên viên

2. Đại diện BQL Dự Án Đầu Tư XD Khu Vực thị xã Hương Thủy

- Ông: Huỳnh Thái Chức vụ: Phó Giám Đốc
- Ông: Bạch Văn Vinh Chức vụ: Giám đốc QLDA

3. Đại diện Tư vấn giám sát Công ty TNHH TVXD & Năng lượng Việt.

- Ông: Võ Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Chức vụ:

4. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Phú Bài

- Ông: Nguyễn Viết Xuân Chức vụ: Giám đốc.
- Ông: Lê Thanh Sơn Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

5. Hội đồng nghiệm thu Điện lực Hương Thủy

- Ông: Lê Thành Đạt Chức vụ: Phó giám đốc
- Ông: *Nguyễn Văn Nguyên* Chức vụ: *... B. K.T.*
- Ông: Chức vụ:

Công tác nghiệm thu:

1. Phần đường dây 0,4 kV

Đường dây trên không:

+ Dây cáp điện sinh hoạt dùng cáp vện xoắn A (4x70)-XLPE: 1.002,3 mét.

Cột điện BTLT, móng cột:

STT	Chủng loại vật tư	ĐVT	Số lượng
1	Cột bê tông ly tâm 14m-6.5	Cột	15
2	Cột bê tông ly tâm 14m-9.2	Cột	8
3	Cột bê tông ly tâm 12m-7.2	Cột	1

4	Móng giếng MG1-2.0	Móng	15
5	Móng giếng MG2-2.0	Móng	4
6	Móng cột MTD-3	Móng	1

a. Vị trí đầu nối: 01 điểm (VT-10 Đường dây hạ thế tại KDC Thủy Thanh)

- Chiều dài tuyến: 1.002,3 mét.

b. Đo kiểm tra cách điện đường dây:

+ Cách điện đường dây: Đo bằng Megôm mét kyoritsu 3121A, kết quả 8,7.. MΩ.

c. Đo hệ thống tiếp địa:

+ Hệ thống tiếp địa: Đo bằng Teromet 4105, kết quả tất cả các vị trí $\leq \dots\dots\Omega$.

c. Đo kiểm tra điện áp

- Điện áp pha : $U_f = \dots\dots$

- Điện áp dây : $U_d = \dots\dots$

Hội đồng đã đồng ý và cho đóng điện công trình trên vào lúc 16h00, ngày 05 tháng 12 năm 2023.

IV. Kết luận:

- Hội đồng đã làm việc và kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

- Biên bản này lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản cùng có giá trị như nhau.

Các bên tham gia nghiệm thu thống nhất ký tên

ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ



ĐẠI DIỆN

BAN QLDA



Nguyễn Châu

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
DIỆN LỤC HƯƠNG THỦY



LÊ THÀNH ĐẠT

ĐẠI DIỆN

PHẦN GIÁM SÁT



Võ Tuấn Anh

ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Việt Tuấn