

Số: 34 /BC - UBND

An Cựu, ngày 17 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc những vấn đề còn tồn tại thuộc
dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế

Thực hiện công văn số 462/QLĐT-HT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Phòng QLĐT Thành phố Huế về việc những vấn đề còn tồn tại thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. UBND phường An Cựu xin báo cáo một số nội dung như sau:

Số TT	Những vấn đề tồn tại của dự án	Tên đường, kiệt thi công dự án	Đơn vị thi công	Ghi chú
1	Hư hỏng phần mặt đường cũ, mặt đường hoàn trả không đảm bảo	Kiệt 10 Hải Triều Kiệt 48 Ngự Bình, Kiệt 59 Duy Tân	Thế Thịnh Bạch Đằng	- Hoàn trả MB không đảm bảo chất lượng. - Hư hỏng, lún nứt đoạn bê tông cũ của đầu đường kiệt nối với dự án.
2	Bất cấp cao độ nắp hố ga, họng thu nước, đầu nối thoát nước	Đường Nguyễn Khánh Toàn. Kiệt 48 Hồ Đắc Di, Kiệt 37 Duy Tân Kiệt 45 Duy Tân	Thế Thịnh Thế Thịnh Bạch Đằng	- Không có họng thu nước mặt vào cống thoát nước. - Họng thu nước quá thấp so với mặt đường. - Chưa lắp 01 nắp hố ga.
3	Hệ thống bó vỉa, rãnh vỉa, vỉa hè	Đường Hải Triều		- Vỉa hè, bó vỉa hư hỏng nặng, không có rãnh vỉa.

Ngoài những vấn đề tồn tại trên của dự án còn một số bất cấp sau:

- Nhiều tuyến kiệt chưa lắp đặt họng thu nước mặt nên nước thường xuyên chảy tràn trên mặt đường và đọng lại thành vũng sau khi trời mưa đã tạnh hẳn như: Kiệt 33 An Dương Vương, Kiệt 46 Hồ Đắc Di, Ngõ 2 Kiệt 27 Ngự Bình, Kiệt 336 Phan Chu Trinh, Kiệt 360 Phan Chu Trinh...

- Tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn có kích thước lòng cống hộp rộng 4m không có đường dẫn thoát nước từ mặt đường xuống lòng cống và hiện trạng tuyến đường này là đường đất nên mùa hè thì cát bụi mù mịt, mùa mưa thì lầy lội ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như sinh viên qua lại trên tuyến đường này.

- Trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường, kiệt chưa có hệ thống thoát nước và thường xuyên bị ngập úng, UBND phường đã nhiều lần kiến nghị Ban QLDA cải thiện môi trường nước khảo sát, bổ sung vào dự án nhưng chưa được giải quyết. UBND phường tiếp tục kiến nghị, đề xuất bổ sung các tuyến kiệt chưa thực hiện dự án cụ thể như sau:

Tên Tuyến đường	Tên Kiệt thuộc tuyến đường
Phan Chu Trinh	Ngõ 20 Kiệt 266; Kiệt 372 .
Hùng Vương	Ngõ 11, 17 Kiệt 246
Duy Tân	Ngõ 1, 8 Kiệt 16; Ngõ 1, 6 Kiệt 89, Kiệt 151
Ngự Bình	Kiệt 14, 28, 123, 137; Ngõ 9 Kiệt 30
An Dương Vương	Kiệt 24, 38, 44, 54; Ngõ 1 Kiệt 13
Hồ Đắc Di	Kiệt 31, 81
Nguyễn Khoa Chiêm	Kiệt 9, 19, 29, 49, 12, 36

Vậy, UBND Phường An Cựu báo cáo Phòng Quản lý đô thị Thành phố nắm những vấn đề còn tồn tại khi thi công của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế và đề xuất bổ sung vào dự án các tuyến đường, kiệt chưa thực hiện dự án để có cơ sở làm việc với các đơn vị liên quan./.

Nơi nhận:

- Phòng QLĐT Thành phố;
- Ban QLDA CTMTM Thành phố;
- Lưu VT, QLĐT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Bình Lương