

Số: 1116/BC-KTHT

Phú Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về việc tham mưu giải quyết phản ánh hiện trường liên quan đến việc di chuyển trụ điện tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì

Kính gửi: UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 5214/UBND-CT ngày 25/10/2024 của UBND huyện về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến việc di chuyển trụ điện tại thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì; sau khi rà soát, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc, kiểm tra hiện trường, vị trí trụ điện người dân phản ánh là trụ điện cuối tuyến hạ áp, việc di chuyển trụ điện sẽ làm tăng khoảng cách giữa các trụ điện, tăng độ võng dây điện, gây mất an toàn điện. Do đó, kiến nghị di chuyển trụ điện là không phù hợp.

Đối với các cây cối xung quanh trụ điện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc triển khai phát quang, để đảm bảo an toàn.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Võ Văn Đức**