



THÔNG BÁO AN TOÀN

Về đường dây sau công tơ chiếu sáng thôn Phú Lợi không đảm bảo an toàn

Kính gửi: UBND xã Bình Tiến

Lời đầu tiên, Điện lực Hương Trà kính gửi đến Quý UBND xã Bình Tiến lời chào trân trọng, đồng thời xin thông báo một việc như sau:

- Căn cứ Điều 46 Khoản 2 Điểm g, i của Luật Điện lực số 28-2004/QH.11 ngày 03/12/2004 (*Khách hàng sử dụng điện có các nghĩa vụ sau: Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện; chịu trách nhiệm đầu tư và bảo quản đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện*);

- Căn cứ Điều 6 Khoản 2 của Thông tư số 22/2022/TT-BCT ngày 09/09/2020 (*Bên bán điện ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp trong trường hợp: Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện*).

Nhằm đảm bảo an toàn điện trong dân trước mùa mưa bão năm 2024, ngày 01/08/2024 Điện lực Hương Trà tổ chức kiểm tra lưới điện, đã phát hiện tình trạng kỹ thuật của đường dây điện sau công tơ chiếu sáng thôn Phú Lợi bị nứt nẻ, bong tróc vỏ cách điện rất nguy hiểm, mất an toàn về điện cho cộng đồng. Đây là đường dây sau công tơ thuộc tài sản của UBND xã Bình Tiến quản lý. (*hình ảnh kèm theo*)

Để đảm bảo an toàn cho con người, phương tiện đi lại và lưới điện được vận hành ổn định, Điện lực Hương Trà đề nghị UBND xã Bình Tiến có biện pháp sửa chữa khắc phục lại đường dây hạ thế sau công tơ từ vị trí A1 đến A13 và C1 đến C13 thuộc TBA Điện Lợi, cử người phối hợp với Điện lực Hương Trà để được hướng dẫn xử lý các điểm mất an toàn này.

Nếu sau **07 giờ 00 phút, ngày 15/08/2024**, UBND xã Bình Tiến không có các biện pháp xử lý điểm mất an toàn trên thì Điện lực Hương Trà sẽ tiến hành tách đường dây này ra khỏi lưới điện. Trường hợp nếu có xảy ra sự cố tai nạn do đường dây điện nêu trên gây ra gây thương vong cho người và thiệt hại tài sản thì UBND xã Bình Tiến phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Liên hệ ông Mai Anh Đức - Đội trưởng Đội Điện Bình Điền, SĐT: 0988 953 060 để được phối hợp, hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để b/c);
- Phòng/Đội nghiệp vụ (để biết);
- Lưu: VT, BĐ, ATCT.



Nguyễn Khoa Tuấn

Hình ảnh cáp bong tróc nứt nẻ mất an toàn





