

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC PHÚ LỘC
Số: 02 /BC-ECP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 06 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
giải quyết nội dung phản ánh
từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc

Qua thông tin từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh có nội dung phản ánh: “*Trụ điện tại khu vực lâm trường (gần nhà Thủy Thảo), thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc do Công ty Cổ phần điện lực Phú Lộc quản lý bị nghiêng và có nguy cơ gãy đổ. Kính đề nghị cơ quan liên quan, công ty điện khẩn trương xử lý tránh gây nguy hiểm cho người dân*”.

Sau khi nhận được thông tin nội dung phản ánh. Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc đã cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra hiện trường.

Tại vị trí phản ánh, Tuyến đường dây hạ thế cấp điện cho nhân dân Thôn Xuân Sơn được đỡ dây ABC 4x95mm cho các vị trí néo góc và đỡ thẳng trên cột BTLT chịu lực 10,5m. Công ty đã có kế hoạch lập phương án xử lý vị trí này và đưa vào kế hoạch thay thế cột trong tháng 1 năm 2025.

Vậy Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc, báo cáo UBND huyện để biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu PKT.

P. GIÁM ĐỐC



Hoàng Trọng Thùy