

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế.

Gói thầu số 24 (HU-CW03): Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành; Nạo vét và kè hồ kinh thành; Chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba

Hạng mục: Thoát nước (hồ Cây Mưng)

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện Ban QLDA: Ban QLDA Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| – Ông : Lê Thành Bắc | Chức vụ: Phó giám đốc |
| – Ông: Trương Văn Trường Sơn | Chức vụ: TP KH-KT-MT |
| – Ông: Nguyễn Nam Hải | Chức vụ: P.TP KH-KT-MT |
| – Ông: Trần Xuân Hoàng | Chức vụ: CBKT |

2. Đại diện tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần TVTK Giao thông TT Huế.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| – Ông: <u>Phạm Nhật Hoàng</u> | Chức vụ : <u>Phó Giám đốc</u> |
| – Ông: | Chức vụ : |

3. Đại diện Tư vấn giám sát: Văn phòng Tư vấn giám sát Halcom.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| – Ông: Nguyễn Anh Sơn | Chức vụ : Phó đoàn tư vấn |
| – Ông: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ : Giám sát hiện trường |

4. Đại diện Nhà thầu thi công : Công ty Cổ phần XDTM 299

- | | |
|----------------------|------------------|
| – Ông : | Chức vụ: |
| – Ông : Dương Kỳ Anh | Chức vụ: KS QLCL |

II. Nội dung xử lý:

* Theo phản ánh của công thông tin Huế-S, chúng tôi cùng nhau tham gia kiểm tra hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế và nhận thấy một số vướng mắc sau :

* Tại vị trí mặt đường bê tông xi măng hiện trạng của kiệt 175 Nhật Lệ(đoạn tại HT T11-L2A) đã sử dụng lâu năm gây ra trũng, đọng nước ở mặt đường khi trời mưa, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông đồng thời gây mất mỹ quan đô thị đường phố. Vì vậy các bên tham gia cùng nhau thống nhất một số nội dung sau :


+ Bổ sung 01 hống thu nước đầu nối vào hố thu T11- L2A . khối lượng cụ thể gồm ống nhựa PVC đường kính 250, dài 2.7m. 01 lưới chắn rác .

+ Cắt rãnh để thu nước các vị trí còn lại về hống thu có kt 4.5x0.05x0.05m

+ Tư vấn thiết kế bổ sung bản vẽ điều chỉnh để đơn vị thi công có cơ sở triển khai thi công và nghiệm thu, thanh toán sau này :

III. Kết luận:

Các bên tham gia cùng nhau thống nhất các nội dung trên làm cơ sở để triển khai thi công./.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thành Bắc

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Anh Sơn



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Nhật Hoàng

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Đinh Kỳ Anh