

Số: 27 / KTHTĐT-ĐT

Mỹ Thượng, ngày 20 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Công

Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị được Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thượng giao tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân liên quan 1 số nội dung như sau: *“Kiệt 267 Phạm Văn Đồng có một hố ga đã bị hư hỏng, nguy hiểm tới người dân trong kiệt khi lưu thông; thi công vật liệu làm cản trở giao thông đi lại; công trình thi công sau khi hoàn thành chưa được dọn dẹp Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý”*. Sau khi nhận được phản ánh Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị đã kiểm tra hiện trạng và có ý kiến như sau:

Vị trí kiến nghị qua kiểm tra thực tế có 1 hố ga ngay đầu kiệt 267 Phạm Văn Đồng với kích thước khá lớn được che lấp tạm bằng tấm kim loại không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua vị trí nêu trên, một số nơi đang xây dựng vỉa hè trên tuyến Phạm Văn Đồng quá trình thi công để vật liệu không gọn gàng làm ảnh hưởng giao thông..... Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 1 sớm hoàn thành thi công công trình và trước mắt có biện pháp khắc phục, có nắp đậy hố ga lại đảm bảo theo quy chuẩn để hạn chế nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua vị trí đó, các vị trí sau khi thi công phải có biện pháp vệ sinh, thu dọn gọn gàng tránh việc người dân phản ánh.

Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường thông tin để Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 biết và có biện pháp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Dương Thái



