

BÁO CÁO
Về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường của công dân

Kính gửi: UBND xã Nam Đông.

Thực hiện Công văn số 14/UBND-VP ngày 10/7/2025 của UBND xã Nam Đông về việc xử lý thông tin phản ánh hiện trường của công dân: Cầu sắt tại khe Ma Gon đường đi vào Thủy điện Thượng Nhật tại thôn A Tin, xã Thượng Nhật, huyện Phú Lộc (nay là xã Nam Đông, thành phố Huế) bị sạt lở chân cầu gây nguy hiểm cho người dân đi lại, sản xuất. Phòng Kinh tế xin báo cáo như sau:

- Chiều ngày 10/7/2025, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền trung Việt Nam (Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật) đến trực tiếp tại cầu sắt khe Ma Gon để kiểm tra tình hình thực tế.

- Kết quả kiểm tra: Cầu sắt tại khe Ma Gon đường đi vào Thủy điện Thượng Nhật tại thôn A Tin, xã Nam Đông hiện tại đang xuống cấp, hai đầu cầu xuất hiện 02 lỗ thủng chưa được xử lý, hệ thống rọ đá đỡ cầu đang hư hỏng không đảm bảo cho việc đi lại.

- Ngày 11/7/2025, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã ban hành Công văn số 24/UBND-KT đề nghị Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền trung Việt Nam (Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật) xử lý phản ánh nêu trên.

- Ngày 14/7/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền trung Việt Nam (Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật) đã có báo cáo số 14/CV-MVC với các nội dung như sau:

+ Đã thực hiện gia cố tạm thời đảm bảo việc di chuyển của người dân (chỉ sử dụng phương tiện xe máy, có hình ảnh kèm theo).

+ Công ty đã thực hiện cùng với BQL dự án, đơn vị tư vấn khảo sát hiện trường và lên phương án sửa chữa toàn diện (làm lại chân cầu, làm lại mặt cầu bằng sắt và kéo dài mặt cầu thêm dự kiến 7m đến 10m), thời gian hoàn thành dự kiến ngày 30/8/2025.

Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND xã./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo phòng;
- Thôn A Tin;
- Lưu: KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Đôn

Hình ảnh xử lý

