

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng Hue-S

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2025. Tại xóm 4, TDP Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Phòng KTHT và Đô Thị - UBND phường Hoá Châu:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Ông: Hồ Minh Quý | - Trưởng phòng |
| - Ông: Võ Tấn Phương | - Chuyên viên |

2. Đại diện Công ty TNHH tư vấn ĐTXD 616:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Nguyên | - Giám đốc. |
|--------------------------|-------------|

Nội dung làm việc:

1. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hoá Châu có nhận phản ánh hiện trường của người dân trên ứng dụng Hue-S với nội dung: “Đường dây điện 03 pha tại xóm 4, TDP Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế (gần trường mầm non Phú Thanh) quá thấp gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại”

2. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường thì ghi nhận đường dây điện trên không phải dây 03 pha mà là đường dây điện chiều sáng do Công TNHH tư vấn ĐTXD 616 thi công năm 2024.

3. Sau khi trao đổi thảo luận Công TNHH tư vấn ĐTXD 616 cam kết sẽ tiến hành nâng cao đường dây điện nói trên để đảm bảo cho giao thông đi lại. Thời gian thực hiện trước ngày 10/9/2025 sẽ hoàn thành.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại và thống nhất ký tên./.

Phòng KTHT và Đô thị phường

Trưởng phòng

Chuyên viên

Công ty TNHH tư vấn ĐTXD 616

Giám đốc



Hồ Minh Quý

Võ Tấn Phương

Nguyễn Văn Nguyên