

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc phối hợp kiểm tra việc xả thải vào hệ thống cống tại Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2025 tại Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện UBND phường Thuận Hóa:

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Dương Văn Hùng Chức vụ: Chuyên viên nông lâm

2. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế:

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Đào Văn Toàn Chức vụ: Chuyên viên chức năng

3. Đại diện Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố Huế:

- Ông: Nguyễn Trọng Khuyến Chức vụ: Phụ trách Kỹ thuật
- Ông: Hồ Phi Hiếu Chức vụ: Nhân viên

4. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế:

- Ông: Lê Mạnh Hùng Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật
- Ông: Nguyễn Xuân Tiến Chức vụ: PGD Xổ Thủ

5. Đại diện Nhà hàng Cơm Niêu Chạn (địa chỉ: 19 Nguyễn Thái Học):

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Trần Hùng Đạt Chức vụ: Chủ

Nội dung:

Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ hệ thống cống thoát nước bị tắc gây ngập úng, bốc mùi, mất vệ sinh. Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đã kiểm tra và tổ chức nạo vét các hố thu tại kiệt này vào ngày 27/9/2025, tuy nhiên đến nay lại xảy ra tắc ứ nước lại. Để giải quyết nội dung này, các thành viên tham dự họp đã kiểm tra các hố thu, kiểm tra việc xả thải vào hệ thống cống tại kiệt 42 và xác định nguyên nhân, thống nhất phương án xử lý như sau:

- 1. Nguyên nhân làm cho cống thoát nước bị tắc:
- - Nhà hàng Cơm Niêu Chạn xả thải lâu mà chưa
- tiếp ra hệ thống nước thải, dẫn đến sau đó
- kéo đứt kim ống thoát

- Kiểm tra hồ sơ xử lý số bộ của Nhà hàng nhân thay hệ thống xử lý của Nhà hàng không đảm bảo, không có xác nhận tách dầu mỡ.

2. Biện pháp xử lý:

- Đề nghị quyết định tăng ú đọng nước tại khu 4-2 NCT, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế tiếp tục nâng và cải tạo hệ thống thu hiện bị tắc nghẽn để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Yêu cầu Nhà hàng Cơm Niêu Chạn nâng cấp cơ sở chứa xử lý tách dầu mỡ trên khu vực của hộ thông thoát nước chung của Thành phố. Thời gian khắc phục hoàn thành trước ngày 10/10/2021.

Nếu sau thời gian trên, Trung tâm QL&KT Hạ tầng sẽ đi kiểm tra xác minh nội dung khắc phục nêu trên. Trường hợp Nhà hàng chưa khắc phục hoặc khắc phục nhưng chưa đảm bảo có một cái đồ v. liên quan kiểm tra xử lý, Họa quyết định.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên.

Đại diện UBND phường Thuận Hóa

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường




Đại diện Trung tâm QL&KT Hạ tầng



Đại diện Công ty CP MT&CTĐT Huế



Đại diện Nhà hàng Cơm Niêu Chạn



Trần Hưng Đới