

Số: /BC-UBND

Khe Tre, ngày tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Kết quả xử lý thông tin phản ánh hiện trường**

Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế

Ngày 05/12/2025, UBND xã Khe Tre nhận được ý kiến phản ánh hiện trường tại địa chỉ: <https://tuongtac.hue.gov.vn/home> có nội dung như sau: Tuyến điện đường tại thôn Lộc Mỹ (thôn 3 cũ) xã Khe Tre bị hư hỏng, kể từ cuối tháng 10/2025 đến nay chưa được khắc phục, kính đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Qua kiểm tra nội dung phản ánh, UBND xã Khe Tre báo cáo như sau: Do đợt lũ cuối tháng 10/2025 đã cuốn trôi hệ thống dẫn điện ở cầu Khe Môn, nên làm mất điện chiếu sáng trong thời gian dài. UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp Phòng kinh tế khảo sát, lập dự toán sửa chữa, thay thế hệ thống ống nhựa xoắn HDPE D50/65, tháo hạ, lắp dựng lại để sớm đưa vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hiện trường của Ủy ban nhân dân xã Khe Tre./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Quang**