

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HUẾ
**BQLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC
KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDA-QLHT&TVĐV
V/v đèn đường chiếu sáng tại
Khu tái định cư Lộc Vĩnh.

Huế, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ngày 06/01/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp nhận được phản ánh: “Đèn đường Khu tái định cư Chân Mây - Lăng Cô gần cầu Bù Lu từ lúc 19h đến hiện tại là 21h30 tình trạng 3, 4 cột đèn nhấp nháy liên tục không ngừng. Đề nghị cho kiểm tra tránh tình trạng hỏng, cháy” qua bài viết được đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp xin thông tin một số nội dung như sau:

Ngày 19/12/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp tiến hành kiểm tra, nguyên nhân sự cố do nguồn cấp từ lưới điện cấp cho hệ thống chiếu sáng không ổn định dẫn đến sự cố nêu trên. Sau khi xác định được nguyên nhân, Ban Quản lý dự án đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khắc phục, sửa chữa, hệ thống chiếu sáng đã hoạt động bình thường (đính kèm hình ảnh khắc phục).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự phản ánh kịp thời của tổ chức, cá nhân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp xin cung cấp một số thông tin liên quan để Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trả lời đến tổ chức, cá nhân phản ánh được biết.

Trân trọng./.

(Mọi thắc mắc đến hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xin liên hệ đến số: 0787.666.481)

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ (để b/c);
- Phòng QLHT&TVĐV;
- Lưu: VT, Y.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Minh Tâm

Hình ảnh khắc phục tại hiện trường

(Kèm theo Công văn số /BQLDA-QLHT&TVDV ngày /01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT,CN)

