CÔNG TY ĐIỆN LỰC HUẾ
ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Bài, ngày 17 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc : xử lý cột điện theo đơn kiến nghị của người dân tại Kiệt 162A đường Nguyễn Thứ Cảnh, phường Thanh Thủy

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút; ngày 17 tháng 09 năm 2026
tại Kiệt 162A đường Nguyễn Thứ Cảnh, phường Thanh Thủy

Đại diện Điện lực Hương Thủy:
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn — Chức vụ: TT Kỹ Thuật
- Ông: ..... — Chức vụ: .....

Đại diện Khách hàng: Chính Quyền phường Thanh Thủy
- Ông: Lê Thị Kiều Nga — Chức vụ: chủ tịch mặt trận Tổ quốc 2
- Ông: Phan Văn Hưng — Chức vụ: phong KT, HT và đô thị

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại:
Kiệt 162A đường Nguyễn Thứ Cảnh, phường Thanh Thủy
.....

Chúng tôi cùng thống nhất các nội dung sau:
- Cột điện theo như phản ánh của các hộ dân tại vị trí D4, TBA Hồ Mon, thân trang trại cột D4, đang có 1 thùng 4 công tơ, 6 thùng 1 công tơ, đảm bảo vấn hành an toàn điện (cột có nghiêng nhẹ 13°) Chủ hộ: Lê Thị Thúy đang xây tường rào bao quanh trụ điện, gây khó khăn cho các hộ sử dụng điện trên cột này, có nguy cơ mất an toàn điện
- Đề nghị UBND phường: xác minh, rà soát quy hoạch khu vực này xác minh quyền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý về xây dựng theo quy hoạch đối với bà Lê Thị Thúy.
- Điện lực Hương Thủy đưa vào kế hoạch ĐTXD năm 2028 trình thêm các vị trí cột điện phù hợp quy hoạch, nhằm giảm chiều dài đường dây sau công tơ của khách hàng (đấu nối vào vị trí D4 TBA Hồ Mon)

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG - Chính Quyền	ĐẠI DIỆN ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY
Lê Thị Kiều Nga — Phan Văn Hưng	Nguyễn Minh Tuấn

Đại diện các hộ dân đồng sử dụng cột điện nêu trên:

1. Lê Văn Tỷ

2. Nguyễn Văn Bưa :

Ý kiến: Theo gia đình cho biết, hộ Lê Thị Thuý tự ý xây tường rào bao quanh trụ điện nêu trong biên bản trong thời gian gần đây.

3. Lê Thị Sen

4. Đặng Khánh Nhật

5. Phạm Hoàng Quý.

6. Đỗ Mạnh Hà. (vắng mặt)

Vắng mặt (đã mời): Lê Thị Thuý (hộ có trụ điện nằm trong khuôn viên)
- Trần Văn Phước (Tổ trưởng TDP Thuý Dương 2)