UBND PHƯỜNG THUẬN AN **PHÒNG KINH TẾ,** **HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1220/KTHT&ĐT V/v phối hợp trả lời phản ánh hiện trường " Kiểm tra đường ngập úng tại kiệt 164 Kinh Dương Vương"	*Thuận An, ngày 25 tháng 9 năm 2026*

Kính gửi: UBND phường Thuận An.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường Thuận An tại công văn số 2955/UBND-VP ngày 21/9/2026 của UBND phường Thuận An về việc phối hợp trả lời phản ánh hiện trường "Kiểm tra đường ngập úng tại kiệt 164 Kinh Dương Vương (lần 2)"

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, rà soát thực tế tại khu vực kiệt 164 đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An, ghi nhận tình trạng ngập úng tại khu vực thường xảy ra khi có mưa, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do khu vực kiệt 164 có cao độ mặt đường thấp, khả năng tiêu thoát nước còn hạn chế; hệ thống thoát nước hiện trạng chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn. Bên cạnh đó, việc hình thành và đưa vào sử dụng Khu tái định cư B5 đã làm thay đổi điều kiện thoát nước của khu vực, do đó cần tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống thoát nước để xác định cụ thể các vị trí, nguyên nhân gây ngập và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã phối hợp làm việc với Tổ dân phố, tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia xã hội hóa, thực hiện nạo vét, khơi thông và cải tạo hệ thống thoát nước mặt nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng gây cản trở dòng chảy và theo dõi tình hình thoát nước tại khu vực, nhất là trong thời gian xảy ra mưa lớn.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kính báo cáo UBND phường để biết./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT.	**KT. TRƯỞNG PHÒNG** **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG THUẬN AN TỈNH PHÚ HUẾ **Phan Văn Phương**