SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ

Số: 459 /BC- DTNT
V/v báo cáo, xử lý phản ánh trên Hue-S

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý phản ánh trên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (Hue-S) với nội dung: "Nước thải sinh hoạt chảy ra lối đi bộ gây ô nhiễm tại đường Huyền Trân Công Chúa" (Mã phản ánh: 011126051), Trường PT Dân tộc nội trú báo cáo và xử lý như sau:

- Xả nước thải sinh hoạt của học sinh ra đường rất mất vệ sinh, mất thẩm mỹ và bốc hôi mùi hôi thối theo đơn phản ánh là không đúng sự thật. Nhà trường có hệ thống nước thải sinh hoạt riêng và không xả nước sinh hoạt của học sinh ra đường.

- Nước chảy ra đường qua thẩm thấu của tường thành xây của nhà trường cao hơn mặt đường đi. Do thời gian vừa qua mưa nhiều, lượng nước lớn thoát không kịp, đồng thời nước mưa thấm xuống đất qua tường thành của tường rào dẫn đến rêu phong.

- Nhà trường đã Vệ sinh rong rêu và trơn trượt trên lối đi bộ bên hông nhà trường.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- BGH;
- BTV Đoàn trường *(để phối hợp)*;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Nguyễn Ngọc Minh Huân